

## Τεχνικές Προδιαγραφές επαγγελματικού ψυγείου κρεάτων

Το επαγγελματικό ψυγείο θάλαμος θα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου (συσκευές τύπου OEM εταιριών θα αποκλείονται, όπως και οικιακού τύπου ψυγεία). Το ψυγείο θα είναι μονόπορτο με συντήρηση, χωρίς κατάψυξη και δεν πρέπει να είναι εντοιχιζόμενο. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για συντήρηση νωπών κρεάτων.

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά:

1. Να είναι κατασκευασμένο από σύγχρονα υλικά υψηλής αντοχής: Το σώμα του θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (τύπου INOX) εσωτερικά και εξωτερικά. Εάν είναι τύπου βιτρίνας, το τζάμι της πόρτας θα είναι τουλάχιστον διπλό και μονωμένο κατάλληλα να διατηρεί εσωτερικά τη θερμοκρασία. Εάν είναι τυφλό, η πόρτα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Η μόνωση θα είναι από οικολογικά υλικά (τύπου πολυουρεθάνης) πάχους τουλάχιστον 6 cm. Τα λάστιχα της μόνωσης των πορτών να είναι εύκολα αντικαθιστάμενα σε περίπτωση φθοράς.
2. Η συνολική χωρητικότητα του να είναι τουλάχιστον 400 lt ( $\geq 400\text{lt}$ )
3. Να έχει εύρος θερμοκρασίας κατάλληλο για συντήρηση νωπών κρεάτων και τουλάχιστον εύρος από  $0^{\circ}\text{C}$  έως  $+8^{\circ}\text{C}$  ή πιο διευρυμένο εύρος που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες.
4. Να διαθέτει αυτόματη απόψυξη, ψηφιακό θερμοστάτη μεγάλης ακρίβειας, ένδειξη εσωτερικής θερμοκρασίας και εσωτερικό φωτισμό.
5. Θα διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ράφια τοποθέτησης προϊόντων, τα οποία θα είναι μετακινούμενα για μεγαλύτερη ευελιξία. Θα επιτρέπει την εύκολη για τοποθέτηση τροφίμων με μεγάλο όγκο και ταυτόχρονα θα γίνεται καλύτερη τακτοποίηση στα μικρότερα προϊόντα που είναι είτε ελεύθερα τοποθετημένα είτε σε γαστρονόμους, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση την ώρα της εργασίας.
6. Θα είναι ενεργειακά αποδοτικό (ενεργειακή κλάση B και άνω κατά οδηγίες ΕΕ 2015/1094 και 2015/1095) σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της ΕΕ και δεν θα υπερβαίνει τα 500W ισχύος λειτουργίας. Θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος με ένδειξη κλιματικής ζώνης T (Tropical – θερμοκρασία περιβάλλοντος  $+16^{\circ}\text{C}$  έως  $+43^{\circ}\text{C}$ , κλίμακα 4) ή άνω.
7. Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται να είναι σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον και οικολογικό (τύπου R600 ή R290 ή πιο σύγχρονο).
8. Οι διαστάσεις της συσκευής να είναι υποχρεωτικά: α) Ύψος όχι μεγαλύτερο από 201 εκατοστά β) Είτε το Πλάτος ή το βάθος (ένα από τα δύο) να μην είναι μεγαλύτερο από 85 εκατοστά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να μπει στο χώρο της κουζίνας.

9. Να φέρει ανάλογη για επαγγελματικά ψυγεία πιστοποίηση τύπου Energy Label της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαρακτηριστικά του. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις μετακίνησης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις κοινοτικές οδηγίες ΕΕ 2015/1094 και 2015/1095 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Να φέρει σήμανση CE και να είναι πιστοποιημένο κατά RoHS.
10. Ο κατασκευαστικός οίκος να έχει ISO 9001 και προαιρετικά ISO 14001.

Όροι προμήθειας της συσκευής:

α) Θα είναι αμεταχείριστο, καινούργιο, σφραγισμένο στη πλήρη συσκευασία του και θα συνοδεύεται από όλα παρελκόμενα και εγχειρίδια του.

β) Θα δίδεται από το προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (24 μηνών) για τη συσκευή από την οριστική παραλαβή του. Στην εγγύηση θα τονίζεται η υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθιρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω ελαττωματικής κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικατάστασής της με άλλη καινούργια ιδίων χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκόμενων της στο Νοσοκομείο.

γ) Θα παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση, ανταλλακτικά καθώς και παρελκόμενα, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του. Θα δίδεται έγγραφη διαβεβαίωση με έγγραφο του κατασκευαστή.

δ) Στη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της μεταφοράς και παράδοσης, στο σημείο τοποθέτησης του ψυγείου σε συγκεκριμένο χώρο της Ν.Μ Ναυπλίου, κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.

**ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

-Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα )

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

A. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

B. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

-Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.