

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

A. ΕΙΔΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα προμηθευόμενα απόλυτα φίλτρα αντιστοιχούν στα κάτωθι είδη:

1. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

1.1) Απόλυτα φίλτρα κλιματισμού Α και Β Αίθουσας χειρουργείου, Κλάσης **H14** και απόδοσης >99,995%. Διαστάσεων **610X610X292mm** με πλαίσιο από **MDF**:

TEMAXIA (1)

1.2) Απόλυτα φίλτρα κλιματισμού Γ Αίθουσας χειρουργείου, Κλάσης **H14** και απόδοσης >99,995%. Διαστάσεων **610X610X68mm** με πλαίσιο από **αλουμίνιο**:

TEMAXIA (5)

1.3) Απόλυτα φίλτρα κλιματισμού Γ Αίθουσας χειρουργείου, Κλάσης **H14** και απόδοσης >99,995%. Διαστάσεων **305X610X68mm** με πλαίσιο από **αλουμίνιο**:

TEMAXIA (2)

2 ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΟΥ)

1) Απόλυτα φίλτρα κλιματισμού Σταθερού τύπου Σακόφιλτρου (COMPACT) κεντρικού κλιβάνου, τύπου χειρουργείου, Κλάσης **H12** και απόδοσης > 99,5%. Διαστάσεων **592X592X292mm**.

TEMAXIA (2)

2) Σακόφιλτρο κλιματισμού κεντρικού κλιβάνου. Σταθερού τύπου σακόφιλτρο (COMPACT) τύπου χειρουργείου, κλάσης **F7** ή **F8** και απόδοσης > 85%. Διαστάσεων **592X592X292mm**.

TEMAXIA (2)

B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

1) Τα προαναφερόμενα απόλυτα φίλτρα θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού:

α) Να έχουν **ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της 1/7/2023**, το οποίο θα αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα - σήμανση.

β) **Δεν επιτρέπεται** απόκλιση από τις δοσμένες διαστάσεις και τους τύπους. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο όπου **θα είναι σημειωμένα** τα προτεινόμενα φίλτρα της προμήθειας.

γ) Πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες **πιστοποιήσεις**:

- Πιστοποίηση κατά EN 1822 ή / και EN ISO 29463 με ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report), όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, όπως παροχή αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και ημερομηνία δοκιμής.
- Πιστοποιητικό CE

δ) Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001

2) Τα προαναφερόμενα σακόφίλτρα φίλτρα θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού:

α) Να έχουν **ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της 1/7/2023**, το οποίο θα αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα - σήμανση.

β) **Δεν επιτρέπεται** απόκλιση από τις δοσμένες διαστάσεις και τους τύπους. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο όπου **θα είναι σημειωμένα** τα προτεινόμενα φίλτρα της προμήθειας.

γ) Πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις:

- Πιστοποίηση μέσω EUROVENT κατά το πρότυπο EN 779 ή EN ISO 16890.
- Πιστοποιητικό CE .

δ) Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

α) Η προσφορά θα γίνει επί ποινή αποκλεισμού **για το σύνολο των φίλτρων και όχι τμηματικά**, διότι πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το σύνολο παρέχει αλληλεπικάλυψη φιλτραρίσματος στο ίδιο σύστημα και παρόμοια κατασκευαστική συμπεριφορά.

β) Στη τιμή **περιλαμβάνονται τα μεταφορικά** προς το νοσοκομείο και η παράδοση τους στη Τεχνική Υπηρεσία.

γ) Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση.