

Τεχνικές προδιαγραφές για μονοφασικό online tower UPS

1. Να διαθέτει ισχύ εξόδου 1,5KVA 1ph, τουλάχιστον.
2. Επί ποινή αποκλεισμού, να είναι on-line, με ημιτονική κυματομορφή εξόδου με χαμηλή παραμόρφωση (μικρότερη ή ίση του 5% σε μη ωμικό φορτίο).
3. Επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει αυτονομία 3 λεπτών, τουλάχιστον, σε πλήρες φορτίο.
4. Επί ποινή αποκλεισμού, να λειτουργεί με μπαταρίες μολύβδου, κλειστού τύπου χωρίς να υπάρχει ανάγκη πλήρωσης υγρών κλπ.
5. Επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αυτονομίας με την εξωτερική προσθήκη μονάδων μπαταριών.
6. Επί ποινή αποκλεισμού, να λειτουργεί με τάση εισόδου 200 ως 250 Vac (1ph) ή ευρύτερη περιοχή.
7. Επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει επιλεγόμενη τάση εξόδου σε διάφορα βήματα (π.χ. 220, 230, 240 Vac) στην περιοχή των 210 ως 240 Vac.
8. Επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τουλάχιστον 4 πρίζες διπολικές με γείωση (τύπου DIN/Schuko) για την τροφοδοσία των φορτίων.
9. Επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει προστασία σε υψηλό φορτίο και σε υπερεκφόρτιση μπαταριών.
10. Επί ποινή αποκλεισμού, να λειτουργεί και σε υψηλότερο φορτίο από το ονομαστικό (ως 120%) για χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων, τόσο στην λειτουργία on-line όσο και στην λειτουργία on-battery.
11. Επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει αυτόματη παράκαμψη (auto-bypass) σε περίπτωση προβλήματος – βλάβης.
12. Επί ποινή αποκλεισμού, να είναι δυνατή η επικοινωνία με Η/Υ με σύνδεση μέσω θύρας USB. Οι οδηγοί για τη σύνδεση με Η/Υ καθώς και βασικά προγράμματα θα παρέχονται χωρίς χρέωση.
13. Να διαθέτει έγκριση CE και να υπακούει στους κανονισμούς ασφάλειας τόσο διεθνείς όσο και της Ε.Ε. (π.χ. EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, EN 60950, EN 61000).
14. Η τεχνική – οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από:
 - τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή – εργοστασίου, που θα φαίνονται τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 - φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στο τεχνικό φυλλάδιο.
 - βεβαιώσεις για τις προδιαγραφές – πιστοποιήσεις.
 - Να αναφερθούν ενδεικτικές τιμές για δυνατές αναβαθμίσεις (πχ battery module).

Το μηχάνημα να είναι καινούριο (όχι μεταχειρισμένο ή εκθεσιακό). Να αναφερθεί ο χρόνος εγγύησης, τόσο για το UPS όσο και για τις εργοστασιακές μπαταρίες.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

-Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

A. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

B. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

-Η προμηθευτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.